

Energiebilanz - Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald

	Gesamtverbr auch / Zähleränderu ng [kWh]	Eigenversorg ung / Zähleränderu ng [kWh]	Netzbezug / Zähleränderu ng [kWh]	PV- Erzeugung / Zähleränder ung [kWh]	Netzeinspeis ung / Zähleränder ung [kWh]	Eigenverbrau ch / Zähleränder ung [kWh]	EV-Quote ohne WP	Stromverbr. WP	Ges.- stromver- brauch TIZ in kWh	Energiebilanz TIZ insges. in kWh	Energiebilanz TIZ insges. in %
2014	2.463,56	821,15	1.642,41	2.441,10	1.619,06	821,15	33,33%				
2015	5.210,05	1.909,41	3.300,64	8.578,26	6.668,85	1.909,41	36,65%	1.976,00	7.186,05	+1.392,21	+26,72%
2016	2.987,79	968,2	2.019,60	4.017,40	3.049,20	968,2	32,41%			+0,00	
	TIZ o. WP	TIZ EV oWP	TIZ oWP								

Zelle F3: Der ins Netz eingespeiste Strom erbringt zusätzlich noch eine Rückvergütung in Höhe von rd. 850.- € p.a. auf 20 Jahre = 17.000 €. Damit ist auch die PV-Anlage komplett bezahlt.